


## Übersicht der Rutsicherheit

### PRO+XTREME Fußboden-System gegenüber herkömmlichen Böden



Im Rahmen der durchgeführten Vergleichsuntersuchung wurde zur Bewertung der Rutschhemmung der ermittelte Gleitreibungskoeffizient herangezogen. Der Gleitreibungswiderstand stellt die einzige Möglichkeit dar, direkt am Objekt die Rutsicherheit nachzuprüfen. Es sollte nachgewiesen werden, dass es bei den Böden des PRO+XTREME™ System zu keiner erhöhten Rutschgefahr kommt.

Die Prüfung erfolgte im Rahmen der Vorschriften der DIN 51131. Die behandelten Musterflächen wurden trocken und nass geprüft.